

Żyrardów, 05.05.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Piaskowej 21/23, Sienkiewicza 10 i Ciasna 4A w Żyrardowie w podziale na części.”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia wątpliwości dotyczące treści SIWZ.

Dotyczy wykonania remontu dachu budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający omyłkowo nie pominął wymiany rynnowania przy remoncie dachu?
W punkcie 17 przedmiaru prac Zamawiający wymaga montażu pasa podrynnowego bez demontażu rynny co może skutkować wymianę obróbki blacharskiej niezgodnie ze sztuką budowlaną (brak możliwości połączenia obróbki podrynnowej na rąbek stojący, uszczelnienie zakładu, wyłożenie obróbki na dach przeciw podciekaniu wody za pas podrynnowy). Oferent zapytuje czy Zamawiający przewiduje demontaż rynny lub wymianę na nową rynnę w celu zamontowania nowego pasa podrynnowego?

Odpowiedź:

W pozycji 16 przedmiaru pomyłkowo powielono rozebranie pasa podrynnowego, który jest w pozycji 14 przedmiaru. Pozycja 16 - bez obmiaru a powinno być rozebranie rynny 39,60 m.

W załączeniu Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
PROKURANT

mgr Iwona Pietrzak

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu

mgr inż. Paweł Rzeszot